



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie

HK.9020.28.2026.BC
Oława, dnia 04 marca 2026 r.

Miasto i Gmina Jelcza – Laskowic
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz – Laskowice

Ocena zbiorcza roczna jakości wody na Pływalni Miejskiej w Jelczu – Laskowicach za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), analizując sprawozdania z badań próbek wody na pływalni pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego na jakością wody oraz sprawozdań z badań wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez zarządzającego Pływalnią Miejską w Jelczu – Laskowicach ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice.

stwierdzam

przydatność wody na Pływalni Miejskiej w Jelczu – Laskowicach ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Uzasadnienie

Zgodnie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), dokonuję zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymogom, o których mowa w § 2, poprzez analizę:

1. Parametrów jakości wody na pływalni oceniono na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2. Wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
3. Zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4. Wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.

Pływalnia zaopatrywana jest z wodociągu sieciowego w Piekarach, zarządzającego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.

Zakres badanych parametrów w wodzie na pływalni obejmował: Escherichia col, Pseudomonas aeruginosa, Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C,

Gronkowce koagulazododatnie, Legionella sp., mętność potencjał redox, odczyn pH, chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany oraz utlenialność. Częstotliwość oraz zakres badań przeprowadzonych przez zarządcę była zgodna z obowiązującymi wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Badania jakości wody z pływalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie
ul. Warszawska 5 | 55-200 Oława
71 313 21 64 | 71 313 38 21
psse.olawa@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-89923-25597-AWAGF-16

Wrocławiu ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław oraz Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu ul. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław. Zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór i badanie wody z pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach do Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Po analizie otrzymanych wyników fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody na przestrzeni raportowanego okresu ocenia się, że kąpiący korzystali z wody o dobrych parametrach jakości. Należy jednak stwierdzić, iż miało miejsce incydentalne, nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48h, w próbce wody pobranej do badań z niecki basenowej. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze skutkujące poprawą jakości wody, potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych – wartości parametrów zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Wartość przekroczonego ww. parametru mikrobiologicznego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia kąpiących się. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwanie przekroczeń dopuszczalnych wartości żadnego z badanych parametrów. Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w zakresie obecności Legionella Sp. odpowiadała wymaganiom zawartym w zał. 1 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), zarządzający pływalnią informuje o ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu oraz o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jak i również podjętych działaniach naprawczych. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 wyżej wymienianego Rozporządzenia „Komunikat zamieszcza się na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływaków, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.”

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na Pływalni Miejskiej w Jelczu – Laskowicach ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice, w tym doprowadzana na pływalnię spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Anna Ulicka

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie

*/Dokument wydany w postaci elektronicznej,
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Adresat (e-doręczenia)
2. Pływalnia Miejska w Jelczu – Laskowicach, ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz – Laskowice (e-doręczenia)
3. A/a (EZD)

Sprawę prowadzi: Beata Ciepły – młodszy asystent, tel. 71 31 321 64 wew. 24

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oławie, działając jako administrator danych osobowych, zawiadamia osoby których dane osobowe przetwarza, że informacje o jakich mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1) – RODO, zostały zamieszczone na stronie PSSE w Oławie: <https://www.gov.pl/web/psse-olawa/ochrona-danych-osobowych>